ത്തിനു വേണ്ടിയും ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിയും എത്ര പുതിയ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകിയെന്ന് ഇനം തിരിച്ച് അറിയിക്കാമോ;

(ബി) ഈ രണ്ട് സെക്ഷനുകളിലും കൂടി ആകെ എത്ര പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്തുവെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) കൊയിലാണ്ടി നോർത്ത് മേജർ സെക്ഷനിൽ 64 കാർഷിക കണക്ഷനുകളും 2399 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകളും, കൊയിലാണ്ടി സൗത്ത് മേജർ സെക്ഷനിൽ 63 കാർഷിക കണക്ഷനുകളും 1639 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകളും ഈ കാലയളവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) 18 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.

119 (1028) കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. സബ്സ്റ്റേഷൻ

പ്രൊഫ. മീനാക്ഷി തമ്പാൻ : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ ഒരു 110/66 കെ.വി.സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ ഈ നിവേദനത്തിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) സബ്സ്റ്റേഷൻ എപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

(ബി&സി) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

120 (1029) പോസ്റ്റ് വാർക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ

ശ്രീമതി റോസമ്മ ചാക്കോ : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) 1996 ഏപ്രിൽ മാസത്തിനു ശേഷം വൈദ്യുതി ബോർഡ് പോസ്റ്റ് വാർക്കുന്നതിന് ആർക്കെല്ലാം കോൺട്രാക്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്; വിശദ വിവരം വെളിപ്പെടുത്തുമോ; കരാറുകളുടെ നിരക്ക് എത്രയാണ്;

(ബി) 1998 ഏപ്രിൽ മാസത്തിനു ശേഷം നൽകിയ ചില കരാറുകളിൽ തുകയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) 15-10-99, 15-11-99, 26-11-99, 13-12-99 എന്നീ തീയതികളിലെ ബോർഡുത്തരവുകൾ പ്രകാരം അടുത്ത മൂന്നു വർഷങ്ങളിലേക്ക് ബോർഡിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കാവശ്യമായി വരുന്ന വിവിധയിനം പോസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു വിതരണം ചെയ്തു അതിലേയ്ക്കായി വിവിധ കരാറുകാരു

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

മായി ഏർപ്പെട്ട കരാറുകളുടെ വിശദവിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.†

(ബി) കരാർ തുകയിൽ വ്യത്യാസം വന്നതായി കാണുന്നില്ല. മുൻ കരാറുകളിൽ കരാറുകാർക്ക് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ഷെഡ്യൂൾ റേറ്റിൽ മാറ്റം വരുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിന് ആനുപാതികമായി റേറ്റിൽ വർദ്ധന നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ഷെഡ്യൂൾ 1999ൽ പരിഷ്കരിച്ചതിനാൽ അതിന്റെ വർദ്ധന കണക്കിലെടുത്ത് പുതിയ റേറ്റ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ പുതിയ കരാറിലെ റേറ്റുമായി വ്യത്യാസം കാണില്ല. മാത്രമല്ല പുതിയ കരാർ ബോർഡിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതാണ്.

121 (1030) കരാറുകാർ വാർത്തു നൽകുന്ന പോസ്റ്റുകൾ

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോയി: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ പോസ്റ്റ് വാർക്കുന്നതിന് ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തെല്ലാം;

(ബി) കരാറുകാർ വാർത്തു നൽകുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എവിടെ നൽകണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ; ഇതിനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജ് ആരാണ് വഹിക്കേണ്ടത്;

(സി) പോസ്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി പരിശോധിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരാരെല്ലാം ആണ്; വിശദവിവരം വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കേരള സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ്.എസ്.ഐ. യൂണിറ്റുകൾ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിലവിലുള്ള പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് കരാറുകാർ എന്നിവരിൽ നിന്നുമാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് പോസ്റ്റുകൾ വാർക്കുന്നതിൽ ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് യോഗ്യതയൊന്നും നിഷ്കർഷിക്കാറില്ല.

(ബി) കരാറുകാർ വാർത്തു നൽകുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ, സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകൾ കൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതു സ്ഥലത്തും വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെയാണ് കരാറുകാർക്ക് വർക്ക് നൽകുന്നത്.

(സി) ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പോസ്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി (ഗുണനിലവാരം) പരിശോധനയിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ. പോസ്റ്റുകൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി പോസ്റ്റുകൾ വിവിധ തരം ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതാണ്. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത പോസ്റ്റുകൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

† ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly